POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU

66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99
e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

L.dz. 85/2017

Drezdenko, dnia 10.01.2017r.

Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Czyżewo za 2016 r.
HK.OJWR.530.04/01/2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 19 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust 4 pkt 1, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Czyżewo za 2016 r.

Mieszkańcy: m. Czyżewo zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

Wodociąg publiczny Czyżewo:

1. produkcja wody – 8 m^3 /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 103 osoby;
3. woda w badanym zakresie na dzień dzisiejszy **odpowiada** wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:

- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.00087.2016 z dnia 22.01.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.00925.2016 z dnia 29.04.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.02632.2016 z dnia 02.09.2016 r. – przydatna

2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PGK Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

- Sprawozdanie nr SB/38532/06/2016 z dnia 30.06.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr SB/86054/11/2016 z dnia 24.11.2016 r. – przydatna

Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono w okresie od 01.01.2016. do 31.12.2016 r. stwierdzono przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Czyżewo .

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Czyżewo, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku

mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:

1. PGK Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

MŁ/DD

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU

66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99
e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

L.dz. 85/2017

Drezdenko, dnia 10.01.2017r.

Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Machary za 2016 r.
HK.OJWR.530.06/01/2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 19 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust 4 pkt 1, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Machary za 2016 r.

Mieszkańcy: m. Machary zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

Wodociąg publiczny Machary:

1. produkcja wody – 7 m^3 /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 87 osoby;
3. woda w badanym zakresie na dzień dzisiejszy **odpowiada** wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:

- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.00343.2016 z dnia 18.02.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.01016.2016 z dnia 13.05.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.03074.2016 z dnia 06.10.2016 r. – przydatna

2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PGK Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

- Sprawozdanie nr SB/38533/06/2016 z dnia 30.06.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr SB/86057/11/2016 z dnia 24.11.2016 r. – przydatna

Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono w okresie od 01.01.2016. do 31.12.2016 r. stwierdzono przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Machary .

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Machary, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku
mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:

1. PGK Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

MŁ/DD

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU

66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99
e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

L.dz. 25/2017

Drezdenko, dnia 10.01.2017r.

Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Lubicz za 2016 r.
HK.OJWR.530.05/01/2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 19 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust 4 pkt 1, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Lubicz za 2016 r.

Mieszkańcy: m. Lubicz, m. Sokólsko, m. Lipie Góry zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

Wodociąg publiczny Lubicz:

1. produkcja wody – 153 m^3 /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 1415 osoby;
3. woda w badanym zakresie na dzień dzisiejszy **odpowiada** wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:

- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.00554.2016 z dnia 11.03.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.00555.2016 z dnia 11.03.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.03270.2016 z dnia 21.10.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.03271.2016 z dnia 21.10.2016 r. – przydatna

2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PGK Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

- Sprawozdanie nr SB/03446/02/2016 z dnia 03.02.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr SB/03447/02/2016 z dnia 03.02.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr SB/31437/06/2016 z dnia 07.06.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr SB/53813/08/2016 z dnia 23.08.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr SB/53814/08/2016 z dnia 23.08.2016 r. – przydatna

Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono w okresie od 01.01.2016. do 31.12.2016 r. stwierdzono przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Lubicz .

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Lubicz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku

mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:

1. PGK Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

ML/DD

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU

66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99
e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

L.dz. 85/2017

Drezdenko, dnia 10.01.2016r.

Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Strzelca Krajeńskie za 2016 r.
HK.OJWR.5301/01/2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 19 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust 4 pkt 1, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Strzelce Kraj. za 2016 r.

Mieszkańcy: m. Strzelce Kraj., m. Strzelce Klasztorne, m.Gardzko, m.Sławno, m.Piastowo, zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

Wodociąg publiczny Strzelce Kraj:

1. produkcja wody – 11000 m^3 /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 11044 osoby;
3. woda w badanym zakresie na dzień dzisiejszy **odpowiada** wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:

- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.00262.2016 z dnia 15.02.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.00261.2016 z dnia 15.02.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.00923.2016 z dnia 27.04.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.01506.2016 z dnia 10.06.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.01507.2016 z dnia 10.06.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.03077.2016 z dnia 06.10.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.03078.2016 z dnia 06.10.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.03886.2016 z dnia 12.12.2016 r. – przydatna

2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PGK Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

- Sprawozdanie nr SB/03443/02/2016 z dnia 03.02.2016 r.– przydatna
- Sprawozdanie nr SB/04928/02/2016 z dnia 03.02.2016 r.– przydatna
- Sprawozdanie nr SB/13670/03/2016 z dnia 21.03.2016 r.– przydatna

- Sprawozdanie nr SB/13672/03/2016 z dnia 21.03.2016 r.– przydatna
- Sprawozdanie nr SB/28701/05/2016 z dnia 27.05.2016 r.– przydatna
- Sprawozdanie nr SB/28702/05/2016 z dnia 27.05.2016 r.– przydatna
- Sprawozdanie nr SB/47757/07/2016 z dnia 27.07.2016 r.– przydatna
- Sprawozdanie nr SB/48424/08/2016 z dnia 02.08.2016 r.– przydatna
- Sprawozdanie nr SB/65246/09/2016 z dnia 27.09.2016 r.– przydatna
- Sprawozdanie nr SB/70410/10/2016 z dnia 12.10.2016 r.– przydatna
- Sprawozdanie nr SB/86050/11/2016 z dnia 24.11.2016 r.– przydatna
- Sprawozdanie nr SB/86051/11/2016 z dnia 24.11.2016 r.– przydatna

Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono w okresie od 01.01.2016. do 31.12.2016 r. stwierdzono przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Strzelce Kraj. .

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Strzelce Kraj., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku
mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:
1. PGK Sp. z o.o. Strzelce Kraj.
2. a/a

Do wiadomości:
1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

MŁ/DD

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU

66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99
e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

l.dz. 85/2017

Drezdenko, dnia 10.01.2016r.

Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Bronowice za 2016 r.
HK.OJWR.530.2/01/2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 19 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust 4 pkt 1, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Bronowice za 2016 r.

Mieszkańcy: m. Bronowice, m.Sokólsko zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

Wodociąg publiczny Bronowice:

1. produkcja wody – 116 m^3 /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 602 osoby;
3. woda w badanym zakresie na dzień dzisiejszy **odpowiada** wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:

- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.00341.2016 z dnia 18.02.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.00342.2016 z dnia 18.02.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.03688.2016 z dnia 25.11.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.03689.2016 z dnia 25.11.2016 r. – przydatna

2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PGK Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

- Sprawozdanie nr SB/28711/05/2016 z dnia 27.05.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr SB/28709/05/2016 z dnia 27.05.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr SB/51129/08/2016 z dnia 12.08.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr SB/65251/09/2016 z dnia 27.09.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr SB/65249/09/2016 z dnia 27.05.2016 r. – przydatna

Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. stwierdzono przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Bronowice .

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Bronowice, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku

mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:

1. PGK Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

ML/DD

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU

66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99
e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

L.dz. 85/2017

Drezdenko, dnia 10.01.2017r.

Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Bobrówko za 2016 r.
HK.OJWR.530.03/01/2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 19 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust 4 pkt 1, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Bobrówko za 2016 r.

Mieszkańcy: m. Bobrówko, m.Żabicko zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

Wodociąg publiczny Bobrówko:

1. produkcja wody – 98 m^3 /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 1042 osoby;
3. woda w badanym zakresie na dzień dzisiejszy **odpowiada** wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:

- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.00339.2016 z dnia 18.02.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.00340.2016 z dnia 18.02.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.03686.2016 z dnia 25.11.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.03687.2016 z dnia 25.11.2016 r. – przydatna

2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PGK Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

- Sprawozdanie nr SB/23305/05/2016 z dnia 02.05.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr SB/23306/05/2016 z dnia 02.05.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr SB/47756/07/2016 z dnia 29.07.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr SB/51130/08/2016 z dnia 12.08.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr SB/65248/09/2016 z dnia 27.09.2016 r. – przydatna

Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono w okresie od 01.01.2016. do 31.12.2016 r. stwierdzono przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Bobrówko .

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Bobrówko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku
mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:

1. PGK Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

ML/DD

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU

66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99
e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

L.dz. 85/2017

Drezdenko, dnia 10.01.2017 r.

Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Buszów za 2016 r.
HK.OJWR.53026/01/2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 19 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust 4 pkt 1, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Buszów za 2016 r.

Mieszkańcy: m. Buszów zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

Wodociąg publiczny Buszów:

1. produkcja wody – 22 m^3 /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 294 osoby;
3. woda w badanym zakresie na dzień dzisiejszy **odpowiada** wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:

- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.00847.2016 z dnia 07.04.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.02567.2016 z dnia 26.08.2016 r. – brak przydatności

2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PGK Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

- Sprawozdanie nr SB/12051/03/2016 z dnia 15.03.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr SB/41840/07/2016 z dnia 12.07.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr SB/72372/10/2016 z dnia 18.10.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie z badań w wersji elektronicznej z dnia 01.09.2016 - przydatna

Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono w okresie od 26.08.2016. do 31.08.2016 r. brak przydatność wody do spożycia ze względu przekroczenia: bakterie grupy coli . W okresie od 01.01.2016 r. do 25.08 2016 r. oraz od dnia 01.09.2016 – 31.12.2016 r. stwierdzono przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Buszów.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Buszów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku

mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:

1. PGK Sp. z o.o. Strzelce Kraj.
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

ML/DD

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU

66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99
e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

L.dz. 85/2017

Drezdenko, dnia 10.01.2017 r.

Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Brzoza za 2016 r.
HK.OJWR.530.27/01/2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 19 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust 4 pkt 1, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Brzoza za 2016 r.

Mieszkańcy: m. Brzoza zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

Wodociąg publiczny Brzoza:

1. produkcja wody – 33 m^3 /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 544 osoby;
3. woda w badanym zakresie na dzień dzisiejszy **odpowiada** wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:

- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.00848.2016 z dnia 07.04.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.02569.2016 z dnia 25.08.2016 r. – przydatna

2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PGK Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

- Sprawozdanie nr SB/08685/02/2016 z dnia 29.02.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr SB/41839/07/2016 z dnia 12.07.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr SB/72376/10/2016 z dnia 18.10.2016 r. – przydatna

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU

66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99
e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

L.dz. 85/2017

Drezdenko, dnia 10.01.2017 r.

Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Gilów za 2016 r.
HK.OJWR.530.28/01/2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 19 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust 4 pkt 1, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Gilów za 2016 r.

Mieszkańcy: m. Gilów zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

Wodociąg publiczny Gilów:

1. produkcja wody – 14 m^3 /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 194 osoby;
3. woda w badanym zakresie na dzień dzisiejszy **odpowiada** wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:

- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.00143.2016 z dnia 28.01.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.02117.2016 z dnia 22.07.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.00777.2016 z dnia 04.04.2016 r. – przydatna

2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PGK SP. z o.o. Strzelce Kraj.

- Sprawozdanie nr SB/314436/06/2016 z dnia 07.06.2016 r.– przydatna
- Informacja telefoniczna od administratora ujęcia z dnia 21.03.2016 r – brak przydatności (B. grupy coli)
- Sprawozdanie z badań Nr 71/2016 z dnia 23.03.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie z badań w wersji elektronicznej z dnia 04.04.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie z badń w wersji elektronicznej nr 046583/11/2016 – warunkowa (bakterie grupy coli)
- Sprawozdanie z badań Nr 433/2016 z dnia 29.11.2016 r. – przydatna

Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono w okresie od 21.03.2016. do 03.04.2016 r. brak przydatności wody do spożycia ze względu przekroczenia: bakterie grupy coli . W okresie od 21.11.2016 r. do 24.11.2016 r. stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia oraz w okresie od 01.01.2016 r. - 20.11.2016 r.; 29.11.2016 r. – 31.12.2016 r. stwierdzono przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznym Gilów .

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Gilów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku
mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:
1. PGK Sp. z o.o. Strzelce Kraj.
2. a/a

Do wiadomości:
1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

ML/DD

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU

66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99
e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

L.dz. 85/2017

Drezdenko, dnia 10.01.2017r.

Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Ogardy za 2016 r.
HK.OJWR.530.32/01/2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 19 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust 4 pkt 1, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Ogardy za 2016 r.

Mieszkańcy: m. Ogardy zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

Wodociąg publiczny Ogardy:

1. produkcja wody – 44 m^3 /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 479 osoby;
3. woda w badanym zakresie na dzień dzisiejszy **odpowiada** wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:

- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.00482.2016 z dnia 03.03.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.01505.2016 z dnia 04.07.2016 r. – warunkowa (mętność, żelazo)
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.02408.2016 z dnia 12.08.2016 r. – przydatna
-

2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PGK Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

- Sprawozdanie nr SB/03445/02/2016 z dnia 03.02.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr SB/72371/10/2016 z dnia 03.02.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.02408.2016.S z dnia 22.07.2016 r. – przydatna

Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono w okresie od 12.07.2016. do 25.07.2016 r. warunkową przydatność wody do spożycia ze względu przekroczenia: mętność, żelazo . W okresie od 01.01.2016 r. do 11.07.2016 r. oraz od dnia 26.07.2016 r. – 31.12.2016 r. stwierdzono przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Ogardy .

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Ogardy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku
mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:
1. PGK Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.
2. a/a

Do wiadomości:
1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

ML/DD

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU

66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99
e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

L.dz. 25/2017

Drezdenko, dnia 10.01.2017 r.

Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Pielice za 2016 r.
HK.OJWR.530.33/01/2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 19 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust 4 pkt 1, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Pielice za 2016 r.

Mieszkańcy: m. Pielice zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

Wodociąg publiczny Pielice:

1. produkcja wody – 12 m^3 /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 138 osoby;
3. woda w badanym zakresie na dzień dzisiejszy **odpowiada** wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:

- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.00142.2016 z dnia 28.01.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.02118.2016 z dnia 22.07.2016 r. – przydatna

2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PGK Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

- Sprawozdanie nr SB/13674/03/2016 z dnia 21.03.2016 r.– przydatna
- Sprawozdanie nr SB/31435/06/2016 z dnia 07.06.2016 r.– przydatna
- Sprawozdanie nr SB/86055/11/2016 z dnia 24.11.2016 r.– przydatna

Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono w okresie od 01.01.2016. do 31.12.2016 r. stwierdzono przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Pielice .

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Pielice, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku
mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:
1. PGK Sp. z o.o. Strzelce Kraj.
2. a/a

Do wiadomości:
1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

ML/DD

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU

66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99
e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

L.dz. 85/2017

Drezdenko, dnia 10.01.2017 r.

Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Przyłęg za 2016 r.
HK.OJWR.53034/01/2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 19 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust 4 pkt 1, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Przyłęg za 2016 r.

Mieszkańcy: m. Przyłęg, m. Wełmin zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

Wodociąg publiczny Przyłęg:

1. produkcja wody – 41 m^3 /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 326 osoby;
3. woda w badanym zakresie na dzień dzisiejszy **odpowiada** wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:

- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.00141.2016 z dnia 28.01.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.02119.2016 z dnia 03.08.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.03366.2016 z dnia 27.10.2016 r. – przydatna

2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PGK Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

- Sprawozdanie nr SB/23303/05/2016 z dnia 02.05.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr SB/65252/09/2016 z dnia 27.09.2016 r. – przydatna

Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono w okresie od 01.01.2016. do 31.12.2016 r. stwierdzono przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Przyłęg .

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Przyłęg, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku
mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:

1. PGK Sp. z o.o. Strzelce Kraj.
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

ML/DD

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU

66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99
e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

L.dz. 85/2017

Drezdenko, dnia 10.01.2017 r.

Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Sidłów za 2016 r.
HK.OJWR.530.35/01/2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 19 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust 4 pkt 1, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Sidłów za 2016 r.

Mieszkańcy: m. Sidłów zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

Wodociąg publiczny Sidłów:

1. produkcja wody – 37 m^3 /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 215 osoby;
3. woda w badanym zakresie na dzień dzisiejszy **odpowiada** wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:

- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.00140.2016 z dnia 28.01.2016 r. – warunkowa (mętność)
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.03690.2016 z dnia 25.11.2016 r. – przydatna
-

2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PGK Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

- Sprawozdanie nr SB/13671/03/2016 z dnia 21.03.2016 r.– przydatna
- Sprawozdanie nr SB/31434/06/2016 z dnia 07.06.2016 r.– przydatna
- Sprawozdanie nr SB/83812/08/2016 z dnia 23.08.2016 r.– przydatna
- Sprawozdanie z badań Nr 45/2016 z dnia 01.03.2016 r.– przydatna

Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono w okresie od 05.02.2016. do 02.03.2016 r. warunkową przydatność wody do spożycia ze względu przekroczenia: mętność. W okresie od 01.01.2016 r. do 04.02.2016 r. oraz od dnia 03.03.2016 r. – 31.12.2016 r. stwierdzono przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Sidłów.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Sidłów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku
mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:
1. PGK Sp. z o.o. Strzelce Kraj.
2. a/a

Do wiadomości:
1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

ML/DD

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU

66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99
e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

L.dz. 85/2017

Drezdenko, dnia 10.01.2017 r.

Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Wielisławice za 2016 r.
HK.OJWR.530.38/01/2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 19 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust 4 pkt 1, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Wielisławice za 2016 r.

Mieszkańcy: m. Wielisławice zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

Wodociąg publiczny Wielisławice:

1. produkcja wody – 58 m^3 /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 309 osoby;
3. woda w badanym zakresie na dzień dzisiejszy **odpowiada** wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:

- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.00483.2016 z dnia 03.03.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.02568.2016 z dnia 25.08.2016 r. – przydatna

2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PGK Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

- Sprawozdanie nr SB/03448/02/2016 z dnia 03.02.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr SB/41841/07/2016 z dnia 12.07.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr SB/86058/11/2016 z dnia 24.11.2016 r. – przydatna

Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono w okresie od 01.01.2016. do 31.12.2016 r. stwierdzono przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Wielisławice .

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Wielisławice, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku
mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:

1. PGK Sp. z o.o. Strzelce Kraj.
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

ML/DD

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU

66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99
e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

L.dz. 85/2017

Drezdenko, dnia 10.01.2016r.

Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Długie Kąpielisko za 2016 r.
HK.OJWR.530.47/01/2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 19 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust 4 pkt 1, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Długie Kąpielisko za 2016 r.

Mieszkańcy: m. Długie zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

Wodociąg publiczny Długie Kąpielisko:

1. produkcja wody – 17 m^3 /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 54 osoby;
3. woda w badanym zakresie na dzień dzisiejszy **odpowiada** wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:

- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.00780.2016 z dnia 31.03.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.02035.2016 z dnia 04.08.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.02822.2016 z dnia 15.09.2016 r. – przydatna

2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PGK Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

- Sprawozdanie nr SB/28707/05/2016 z dnia 27.05.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr SB/86265/11/2016 z dnia 25.11.2016 r. – przydatna

Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono w okresie od 01.01.2016. do 31.12.2016 r. stwierdzono przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Długie Kąpielisko.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Długie Kąpielisko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku
mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:
1. PGK Sp. z o.o. Strzelce Kraj.
2. a/a

Do wiadomości:
1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

MŁ/DD

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU

66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99
e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

L.dz. 85/2017

Drezdenko, dnia 10.01.2017 r.

Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Licheń za 2016 r.
HK.OJWR.530.31/01/2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 19 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust 4 pkt 1, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Licheń za 2016 r.

Mieszkańcy: m. Licheń zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

Wodociąg publiczny Licheń:

1. produkcja wody – 21 m^3 /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 396 osoby;
3. woda w badanym zakresie na dzień dzisiejszy **odpowiada** wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:

- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.00481.2016 z dnia 03.03.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.01504.2016 z dnia 04.07.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.02409.2016 z dnia 12.08.2016 r. – przydatna

2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PGK Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

- Sprawozdanie nr SB/03444/02/2016 z dnia 03.02.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr SB/72370/10/2016 z dnia 18.10.2016 r. – przydatna

Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono w okresie od 01.01.2016. do 31.12.2016 r. stwierdzono przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Licheń . P

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Licheń, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku

mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:

1. PGK Sp. z o.o. Strzelce Kraj.
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

MŁ/DD

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU

66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99
e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

l.dz. 85/2017

Drezdenko, dnia 10.01.2017r.

Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Długie Kolonia za 2016 r.
HK.OJWR.530.48/01/2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 19 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust 4 pkt 1, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Długie Kolonia za 2016 r.

Mieszkańcy: m. Długie zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

Wodociąg publiczny Długie Kolonie:

1. produkcja wody – 19 m^3 /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 54 osoby;
3. woda w badanym zakresie na dzień dzisiejszy **odpowiada** wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:

- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.00779.2016 z dnia 31.03.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.02034.2016 z dnia 04.08.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.02823.2016 z dnia 15.09.2016 r. – przydatna

2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PGK Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

- Sprawozdanie nr SB/28706/05/2016 z dnia 27.05.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr SB/86053/11/2016 z dnia 24.11.2016 r. – przydatna

Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono w okresie od 01.01.2016. do 31.12.2016 r. stwierdzono przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Długie Kolonie .

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Długie Kolonie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku
mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:

1. PGK Sp. z o.o. Strzelce Kraj.
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

MŁ/DD

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU

66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99
e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

L.dz. 85/2017

Drezdenko, dnia 10.01.2017 r.

Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Wilanów za 2016 r.
HK.OJWR.530.50/01/2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 19 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust 4 pkt 1, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Wilanów za 2016 r.

Mieszkańcy: m. Wilanów zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

Wodociąg publiczny Wilanów:

1. produkcja wody – 4 m^3 /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 65 osoby;
3. woda w badanym zakresie na dzień dzisiejszy **odpowiada** wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:

- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.00344.2016 z dnia 18.02.2016 r.– przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.01764.2016 z dnia 23.06.2016 r.– przydatna
- Sprawozdanie w wersji elektronicznej z dnia 16.08.2016 r.

2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PGK Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.

- Sprawozdanie nr SB/23304/05/2016 z dnia 02.05.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr SB/72373/10/2016/2016 z dnia 18.10.2016 r. – przydatna
- Sprawozdanie nr DL.OBŚ.9051.02430.2016.S z dnia 17.08.2016 r.– przydatna

Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono w okresie od 16.08.2016. do 17.08.2016 r. warunkową przydatność wody do spożycia ze względu przekroczenia: bakterie grupy coli . W okresie od 01.01.2016 r. do 15.08. 2016 r.; 18.08.2016 r. – 31.12.2016 r. stwierdzono przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Wilanów .

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Wilanów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku
mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:
1. PGK Sp. z o.o. Strzelce Kraj.
2. a/a

Do wiadomości:
1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)

MŁ/DD