



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA  
W DREZDENKU

**66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11**

tel. (095) 762 05 20 , fax (095) 762 08 99

e-mail: [pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl](mailto:pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl)

NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W DREZDENKU

Drezdenko, dnia 06 października 2017 r.

**HK.530.06/01/2017**

**Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej Sp. z o.o.  
ul. Gorzowska 15  
66-500 Strzelce Kraj.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku na podstawie sprawozdania z badań nr DL.OBS.9051.03107.2017 z dnia 06.10.2017 r. otrzymanego w dniu 06.10.2017 r. dotyczącego przekroczeń mikrobiologicznych – Bakterii grupy coli w ilości 9jtk/100ml – wpds (wod. publ. Machary) w próbce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego po przeanalizowaniu stopnia zagrożenia, zaleca natychmiast podjąć następujące działania:

1. Poinformować konsumentów o celu prowadzenia ciągłej dezynfekcji wody.
2. Poinformować konsumentów o **warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Machary** pod warunkiem, że:
  - a. woda z ujęcia będzie używana do spożycia po przegotowaniu, woda z sieci nadaje się do celów gospodarczych, lecz nie należy dopuścić aby dostała się do jamy ustnej;
  - b. prowadzona będzie ciągła dezynfekcja wody podawanej do sieci (stężenie chloru w sieci będzie utrzymywane na poziomie 0,1-0,3 mg/l Cl<sub>2</sub>, prowadzony będzie monitoring poziomu stężenia chloru wolnego w wodzie)
3. prowadzić działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody pochodzącej z wodociągu publicznego Machary do właściwej jakości pod względem mikrobiologicznym;
4. o sposobie wykonania poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku;
5. do czasu przedstawienia prawidłowych wyników badań mikrobiologicznych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku obowiązuja nakazy i zakazy w pkt 1-4

**Terminy wykonania obowiązków:**

**określonych pkt. 1, 2, 3 – natychmiast**

**określonych pkt. 4 – do dnia 09 października 2017 r.**

**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Drezdenku  
mgr inż. Marzena Zasuwik**

**Otrzymują:**

1. PGK Sp. z o.o. ul. Gorzowska 15, Strzelce Kraj.
2. HK

**Do wiadomości:**

1. Urząd Miejski Strzelce Kraj. (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii (wersja elektroniczna)