



66-530Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/
e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko; dnia 31 października 2023 roku

HK.9020.3.OJW.131.2023

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.**
z siedzibą w Strzelcach Kraj.
przy ulicy Gorzowskiej 15
66 – 500 Strzelce Kraj.
KRS: 0000326968

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
pochodzącej z wodociągu publicznego Licheń, zaopatrującego miejscowości:
Licheń

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z póź.zm.) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z póź.zm.) a także § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po analizie sprawozdań z badań:

- SB/117370/09/2023 z dnia 25 września 2023 roku (nr laboratoryjny próbki: 030002/09/2023, pobranej w dniu 19 września 2023 roku w ramach kontroli wewnętrznej);
- SB/117388/09/2023 z dnia 25 września 2023 roku (nr laboratoryjny próbki: 030002/09/2023, pobranej w dniu 19 września 2023 roku w ramach kontroli wewnętrznej);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie stwierdza przydatność wody pochodzącej z wodociągu publicznego Licheń administrowanego przez spółkę pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj. przy ulicy Gorzowskiej 15, 66 – 500 Strzelce Kraj.

Wodociąg publiczny Licheń:

1. produkcja wody – 21 m³ /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 341 osób;

Wodę pochodzącą z w/w wodociągu PPIS w Drezdenku ocenił jako przydatną do spożycia.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Licheń, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku

mgr inż. *Małgorzata Zasuwik*

Otrzymują:

1. Adesał;
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Strzelec Kraj., Al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Kraj. (wersja elektroniczna)

DD