



66-530Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/
e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko; dnia 14 marca 2024 roku

HK.9020.3.OJW.35.2024

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.**
z siedzibą w Strzelcach Kraj.
przy ulicy Gorzowskiej 15
66 – 500 Strzelce Kraj.
KRS: 0000326968

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
pochodzącej z wodociągu publicznego Strzelce Krajeńskie, zaopatrującego miejscowości:
Strzelce Krajeńskie, Strzelce Klasztorne, Piastowo, Gardzko i Sławno**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.) a także § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po analizie sprawozdań z badań:

- SB/08321/01/2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku (nr laboratoryjny próbki: 015733/01/2024, pobranej w dniu 23 stycznia 2024 roku w ramach kontroli wewnętrznej, przekroczony parametr – mętność);
- DL.OBS.9051.00155.2024 z dnia 12 lutego 2024 roku (nr laboratoryjny próbki: 00155.2024, pobranej w dniu 7 lutego 2024 roku w ramach nadzoru sanitarnego, przekroczony parametr – azotany, mętność odpowiada wymaganiom rozporządzenia);
- 857/24 z dnia 28 lutego 2024 roku (nr laboratoryjny próbki: 857/24, pobranej w dniu 27 lutego 2024 roku w ramach kontroli wewnętrznej, azotany odpowiadają wymaganiom rozporządzenia);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanego wyniku jakości wody w badanym zakresie stwierdza przydatność wody pochodzącej z wodociągu publicznego Strzelce Krajeńskie administrowanego przez spółkę pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Kraj. przy ulicy Gorzowskiej 15, 66 – 500 Strzelce Kraj.

Wodociąg publiczny Strzelce Krajeńskie:

1. produkcja wody – 1100 m³ /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 10109 osób;

Wodę pochodzącą z w/w wodociągu PPIS w Dreźdenku ocenił jako przydatną do spożycia.

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Strzelce Krajeńskie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreźdenku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Dreźdenku

mgr inż. Marzena Zasuwik

Otrzymują:

1. Adesat;
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Strzelec Kraj., Al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Kraj. (wersja elektroniczna)

MŁ